

## **QUESITO 2:**

Si richiedono informazioni più dettagliate sulla polizza fideiussoria assicurativa: su quale importo va garantito il 2%, sull'importo a base d'asta o sulla somma assicurata? E' previsto l'abbattimento del 50% sui possessori del certificato ISO?

Vi chiediamo inoltre di specificarci ulteriori dettagli utili ad individuare al meglio alcuni cavi (meglio se ci poteste inviare specifiche tecniche dettagliate):

- tipologia delle fibre 50/125 o 62,5/125?
- struttura del cavo ed utilizzo: se armati in acciaio o fibra di vetro? Se per utilizzo esterno o misto e tipo della guaina esterna?
- il cavo FTP armato viene richiesto con guaina PVC (da esterno) col NERA...ma si richiede anche guaina LSZH?

## **RISPOSTA 2:**

Va garantito il 2% sull'importo a base d'asta. Sì, è previsto l'abbattimento del 50% sui possessori del certificato ISO.

- 1) la tipologia di fibre multimodali da noi utilizzate è del tipo 62,5/125 loose per utilizzo esterno con armatura in acciaio e guaina esterna in PVC nera
- 2) il cavo FTP è del tipo LSZH ma deve prevedere una ulteriore armatura esterna di protezione con guaina esterna in PVC nero

## **QUESITO 3:**

In riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedervi maggiori chiarimenti a riguardo la fornitura dei cunicoli di cui alle voci :

SS.CE.C.101.C	Fornitura cunicolo sez. interna 100x100mm
SS.CE.C.101.E	Fornitura cunicolo sez. interna 250x100mm
SS.CE.C.101.F	Fornitura cunicolo sez. interna 400x100mm

Dato che nelle specifiche tecniche TT/IS/512 ed. 1984 da voi richieste, vengono citati esclusivamente i cunicoli del tipo V318 - TT3135 - V317 - TT3134 e non sono previsti i cunicoli sopraelencati.

## **RISPOSTA 3:**

Il progetto prevede la fornitura e posa dei cunicoli di cui alle voci SS.CE.C101.C - SS.CE.C101.E - SS.CE.C101.F in quanto è necessario mantenere la continuità di tipologia con i cunicoli già posati.