## LEGENDA SIMBOLI DISTRIBUZIONE

| | |
|---|---|
| (riquadro azzurro) | NUOVO POZZETTO INTERRATO SENZA FONDO, PER ISPEZIONE E/O ROMPITRATTA DORSALE DISTRIBUZIONE LINEE ELETTRICHE, PREFABBRICATO IN CLS VIBRATO DIMENSIONI 400x400mm, COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA |
| (riquadro magenta) | POZZETTO INTERRATO ESISTENTE, PER ISPEZIONE E/O ROMPITRATTA DORSALE DISTRIBUZIONE LINEE ELETTRICHE, COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA |
| (linea azzurra) | NUOVA DORSALE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI, REALIZZATA CON TUBAZIONE PVC INTERRATA Ø100mm, INTERCALATA DA POZZETTI DI ISPEZIONE E/O ROMPITRATTA |
| (linea magenta) | DORSALE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTE, INTERCALATA DA POZZETTI DI ISPEZIONE E/O ROMPITRATTA |

RegioneLombardia
*Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità*

FERROVIENORD
FNMGROUP

NORD_ING
FNMGROUP

| CODICE COMMESSA | LIVELLO PROGETTAZIONE | D.P.R. 207/10 | PROGRESSIVO ELABORATO | CATEGORIA OPERA | NUMERO OPERA | REVISIONE | SCALA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R22A | D | d | 205a | IM | - - | R1 | 1:100 |

LINEE MILANO-SEVESO-ASSO E SEVESO-CAMNAGO
POTENZIAMENTO NODO DI SEVESO
*Progetto Definitivo*

STAZIONE DI SEVESO ED OPERE ACCESSORIE
PENSILINE E BANCHINE STAZIONE DI SEVESO
Planimetria distribuzione vie cavi

| Revisioni | Data | Descrizione | Redatto | Controllato |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | |
| 2 | | | | |
| 1 | OTT. 2020 | REVISIONE A SEGUITO RAPPORTO TECNICO DI VERIFICAREVISIONE A SEGUITO RAPPORTO TECNICO DI VERIFICA | | |
| 0 | LUG 2020 | PRIMA EMISSIONE | | |

NORD_ING — NORD_ING S.r.l. IL DIRETTORE TECNICO Ing. Antonella Volta

FERROVIENORD — FERROVIENORD S.p.A. DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURA IL DIRETTORE Ing. Marco Mariani

Progettista: NORD_ING FNMGROUP — Ordine degli Ingegneri della Prov. Varese, Dott. Ing. LUCA BORGHI n° 2507

Collaborazione: CPB SOCIETÀ ENGINEERING
C.P.B. Broggi Srl - Società Engineering
21049 TRADATE (VA) - C.so BERNACCHI, 113
Telefono 0331/810172 - Fax 0331/835490 - Email info@cpb-broggi.it

| REDATTO | CONTROLLATO | APPROVATO | DATA |
|---|---|---|---|
| MG | MG | BD | 26/06/2020 |

CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE: FNI20/049E — AGG.

mod. 7.5 06 rev.00

FILE: R22ADd205IM--R1_plan cavi-terre.dwg