CHIARIMENTI

Oggetto: n° 172/2016 CIG: 658674411A

Avviso di indagine di mercato ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) D.lgs.50/2016 per l'affidamento della fornitura e manutenzione di UPS e batterie

QUESITO 001

si richiede cortesemente di trasmettere i documenti mancanti, citati a pag. 16 del capitolato tecnico -rif. punto 9, ovvero:

-Allegato 1: Programma sostituzione batterie

-Allegato 2: Programma sostituzione UPS

-M 7.5-04 F: Bollettino di intervento manutenzione UPS

RISPOSTA 001

I documenti richiesti sono stati inseriti sul nostro sito aziendale nell'avviso di Avviso di indagine di mercato relativo alla gara n° 172/2016 - CIG 658674411A.

QUESITO 002

relativamente agli UPS trifase, si richiede se il Neutro sia o meno distribuito nell'impianto

RISPOSTA 002

Come descritto dal capitolato, l'UPS deve avere il neutro passante. In tutti i casi il neutro è distribuito nell'impianto

Il Responsabile del procedimento