



## CHIARIMENTI

**OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOPASSO VEICOLARE DI VIA MARONE IN COMUNE DI TRADATE – FRAZIONE DI ABBIATE GUAZZONE – CIG: 6712298B87**

### **QUESITO 14**

Avendo spedito l'offerta in data odierna (06.10.2016), successivamente ci è pervenuta la PEC per la proroga di scadenza presentazione offerta chiediamo se tale offerta è valida? O sono necessarie integrazioni?

### **RISPOSTA 14**

Il tenore dell'avviso di proroga ed i quesiti trasmessi non prevedono la produzione di documentazione diversa o ulteriore rispetto a quella indicata negli atti di gara. Tuttavia, considerato che i chiarimenti formulati dalla stazione appaltante costituiscono parte integrante della documentazione di gara e che si è ritenuto prorogare la data di scadenza per consentire ai soggetti invitati di prenderne adeguata conoscenza, è facoltà dell'offerente richiedere la restituzione del plico che quindi non verrà aperto né considerato ai fini della partecipazione alla presente procedura.

### **QUESITO 15**

Con la presente, siamo a chiederVi cortesemente una informazione in merito alla polizza: avendola fatta già predisporre con indicato, come scadenza gara il 11/10/2016, dobbiamo farla rifare?

### **RISPOSTA 15**

Sono ammesse anche le cauzioni di durata calcolata sulla base della scadenza originaria.



### **QUESITO 16**

Con la presente chiediamo se per la gara in oggetto è disponibile il computo metrico estimativo. Inoltre si chiede se è possibile avere il prezzo della voce BA.CZ.A.303.B dell'elenco prezzi in quanto non indicata.

### **RISPOSTA 16**

Il Prezzo della Voce di tariffa BA.CZ.A.3 03.B è € 74,23 al mc.

### **QUESITO 17**

Con riferimento alla gara in oggetto si richiede l'analisi del prezzo del "NP 14 Segnaletica nuova pista ciclabile".

### **RISPOSTA 17**

L'analisi del NP prevede:

- ml 150 di Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq;
- n. 10 Sostegni tubolari di diametro 48 ÷ 60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30 x 0,30 x 0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale;
- N. 6 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di attacchi e secondo prescrizione Codice della Strada: segnali triangolari, simbologia varia, completi di attacchi. Lato 90 cm, classe 2 -
- N. 6 Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di attacchi e secondo prescrizione Codice della Strada: segnali circolari simbologia varia, completi di attacchi. Diametro 60 cm, classe 2 ;
- N. 6 fornitura e posa in opera di dissuasori di sosta in cemento posti su terra.