CHIARIMENTO 10

OGGETTO: PROC. 701/2017 – CIG: 7244892203
AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI INTERSCAMBIO PREVISTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO DI AFFORI.

CHIARIMENTO 10

Relativamente alla procedura in oggetto, riguardante la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di un parcheggio interrato, considerato che la documentazione progettuale a base di gara non sembra essere completa in quanto mancante del progetto delle strutture (categoria prevalente), del progetto degli impianti meccanici (ventilazione meccanica obbligatoria per la prevenzione incendi in relazione al numero di posti auto previsti) e del progetto degli impianti idrici antincendio (idranti e sprinkler); si chiede di mettere a disposizione gli ulteriori elaborati del progetto definitivo a completamento di quanto consegnato o, in caso contrario, di chiarire in che modo siano stati calcolati gli importi a base di gara relativamente sia alla progettazione che ai lavori per permettere ai concorrenti di poter formulare un'offerta adeguata.

RISPOSTA 10

Per quanto attiene il progetto strutturale dell'opera, le sezioni degli elementi che compongono l'intervento in oggetto sono state valutate assumendo come riferimento quelle utilizzate nell'ambito di progettazioni analoghe a quella in esame.

In merito agli impianti meccanici è stata riscontrata, per un mero errore di editing del CD di gara, l'effettiva assenza degli elaborati relativi agli impianti meccanici che vengono pertanto trasmessi ad integrazione della documentazione contenuta nel CD stesso.

I documenti sono i seguenti:"

Codide elaborato					Oggetto	Formato	Scala
Cartella	Fase	Cat.	N°	R			
236	D	IM	001		RELAZIONE TECNICA Impianti meccanici	A4	---
236	D	IM	002		VENTILAZIONE MECCANICA - Pianta piano -2	700x990	1/200
236	D	IM	003		VENTILAZIONE MECCANICA - Pianta piano -1	700x990	1/200
236	D	IM	004		ANTINCENDIO – IDRANTI - Pianta piano -2	700x990	1/200
236	D	IM	005		ANTINCENDIO – IDRANTI - Pianta piano -1	700x990	1/200
236	D	IM	006		ANTINCENDIO – SPRINKLER - Pianta piano -2	700x990	1/200
236	D	IM	007		ANTINCENDIO – SPRINKLER - Pianta piano -1	700x990	1/200
236	D	IM	008		SCARICHI E FOGNATURE - Pianta piano -2	700x990	1/200
236	D	IM	009		SCARICHI E FOGNATURE - Pianta piano -1	700x990	1/200

I SUDDETTI DOCUMENTI SONO PUBBLICATI SUL SITO AZIENDALE CON LE STESSE MODALITA' DELLE RISPOSTE AI QUESITI.

PER ACCEDERE AI SUDDETTI DOCUMENTI TECNICI INTEGRATIVI E' NECESSARIO ESSERE MUNITI DI APPOSITA PASSWORD:

- PER I CONCORRENTI CHE HANNO GIA' RITIRATO I DOCUMENTI DI GARA, LA PASSWORD VERRA' COMUNICATA TRAMITE PEC;
- PER LE AZIENDE CHE NE FARANNO RICHIESTA PER LA PRIMA VOLTA VERRA' COMUNICATA AL MOMENTO DEL RITIRO DEL CD CONTENENTE I DOCUMENTI DI GARA.