FERROVIENORD
FNMGROUP

CHIARIMENTI

Oggetto: PROC. N. PROC. 765/18
ACCORDO QUADRO PER L'ATTIVITA' DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON TECNOLOGIA DIGITALE DI TUTTE LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIENORD, RAMO MILANO -CIG 760934996F

Chiarimento 7

I Computi Metrici forniti nella documentazione di gara riportano numerose istanze delle seguenti voci di prezzo che non sembrano però essere riportate nell'Elenco Prezzi Unitari.

A. NP.MS10.E.008

Fornitura di Static Trasfer Switch con le seguenti caratteristiche:
- *montaggio in armadio rack 19"*
- *tensione d'ingresso da 200 a 240 V*
- *tensione d'uscita da 200 a 240 V*
- *massima corrente 16 A*
- *tempo di commutazione: 2 - 6 ms*

B. NP.MS10.E.002

Fornitura di carpenteria per armadio di linea in vetroresina con le seguenti caratteristiche
- *dimensioni: LxHxP 685x1390x600 mm*
- *scomparti: 2*
- *dim. utile scomparti: LxHxP 667x658x596 mm*
- *protezione IP 55*
- *comparto inferiore per apparecchiature rack dati e superiore per quadro elettrico*
- *colore a scelta della DL*

Si chiede chiarire se queste voci debbano essere effettivamente considerate e in caso positivo si chiede di fornire il riferimento di prezzo unitario a base d'asta anche per le voci di prezzo sopra elencate.

Risposta 7

Vedi risposta al quesito 04

FERROVIENORD SpA
Il Direttore Produzione
Dott. Ing. Giovanni Stefano Galli

FERROVIENORD S.p.A.
Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano, Italia
Tel. +39 02 8511 1 - Fax +39 02 8511 4708
PEC ferrovienord@legalmail.it

Cap. Soc. € 5.250.000,00 i.v.
Iscrizione al Reg. Imp. della C.C.I.A.A.
di Milano/Monza Brianza/Lodi
C.F. e P. IVA 06757900151 - REA MI 1118019
Società soggetta a direzione e coordinamento
di FNM S.p.A.